


市民プラザ舞台照明等リース業務にかかる制限付き一般競争入札 質疑回答

	項目	内容	回答
1	(仕様書) 1 頁 3	本事業の契約終了後、LED設備は貴市に無償で譲渡するため、固定資産税は非課税扱い（賃貸借料には同費用分は含めない）との認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	(仕様書) 2 頁 7－（5）	機器更新作業にあたっては、必ず市内事業者（1 社以上）を委託先として選定とありますが、施工元請けではなく下請け業者を市内事業者として選定すれば宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
3	(仕様書) 2 頁 7－（5）	リース会社として参加を予定しています。施工元請けは市外事業者に委任し、その下請けとして市内事業者を選定する予定です。その為、リース会社として直接市内事業者へ委任を行いません。委任届の押印はリース会社（落札企業）ではなく施工元請けの捺印にて提出する認識で宜しいでしょうか？	落札企業が提出してください。
4	(仕様書) 3 頁 9－（7）	各施設の音響設備にパターン A、パターン B の記載がありますが、このパターンが示す内容をお知らせください。	機器リストのとおりとなります。
5	(仕様書) 5 頁 11－（13）	アスベスト含有ですが、撤去作業等に影響がない場合は検査や対策は不要と考えても良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	(仕様書) 5 頁 16 行目	アスベスト含有ですが、具体的な対策必要な施設名や箇所をご提示いただくことは可能でしょうか。分析結果報告書があればご提示ください。	未調査のため具体的な対策が必要な施設名や箇所を提示することはできません。また分析結果もございません。
7	(仕様書) 5 頁 16 行目	アスベスト含有ですが、今回の工事にあたり支障が無いと判断した場合、含有調査は不要でも良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	(仕様書) 5 頁 11－（16）	舞台照明、映像設備について、取扱説明と操作マニュアルを作成し、調整工事は別途対応される予定でしょうか。調整工事も必要であれば具体的な内容をご指示ください。	導入機器の調整も本業務に含められております。
9	(仕様書) 4 頁 10－（9）	「他の改修工事と工期が重複する可能性がある」とありますが、現在予定されている他工事の内容や工程分かれは教えてください。	近江堂リージョンセンターにおいてエレベーター改修工事と重複する可能性があります。
10	(仕様書) 4 頁 10－（9）	「他の改修工事と工期が重複する可能性がある」とありますが、本件と同様、高所作業時に仮設足場を組む可能性はありますか？仮設足場を組む場合、共用仮設は禁止との認識で宜しいでしょうか？	工事対象箇所において他の改修工事を実施する予定はございません。
11	(仕様書) 4 頁 11－（2）	作業可能期間は日中とのことですが、施設によっては平日だけではなく土日祝日などの休日施工も発生する認識で宜しいでしょうか？	舞台照明の工事期間中は終日利用禁止といたしますので休日施工も可能です。
12	(仕様書) 4 頁 11－（5）	既設天井改修や点検口の新設とありますが、どのようなケースを想定しておりますでしょうか？	施工方法において判断いただくことになります。
13	(仕様書) 5 頁 11－（8）	舞台照明の操作盤は舞台袖に設置とありますが、既存の操作盤は残置の認識で宜しいでしょうか？	既存の操作盤は撤去してください。
14	(仕様書) 6 頁 13－（2）	故障や異常が発生した場合は乙（受注者）の責任において速やかに修理、交換を無償で行うこととありますが、偶発的な事故などによって生じた故障や異常は動産総合保険にて修繕対応する認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
15	(仕様書) 6 頁 13－（5）	加入する動産総合保険について、一般的な時価型の動産総合保険では修理及び取替費用が全額保証されるとは限りません。また、通常の動産総合保険より保証額が高くなる新価特約を付保したとしても全額賄えないケースがあります。この場合は、修理交換費用の差額は、協議対象と理解して宜しいでしょうか。	動産総合保険については新価型の加入をお願いします。保険で賄えない差額は事業者において負担してください。
16	(実施要領) 1 頁 2－（7）	契約実績の提出とありますが、契約締結の実績で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
17	(実施要領) 1 頁 2－（7）	契約実績の提出はLED照明の契約実績提出で宜しいでしょうか？	舞台照明の契約実績になります。
18	(実施要領) 3 頁 5	入札金額は総額／月額、税込／税別のどちらで記載すれば宜しいでしょうか？	総額（税込）になります。
19	(実施要領) 3 頁 6	入札参加資格申請に際して、紙ファイルなどでの製本は不要との認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
20	(実施要領) 4 頁 14	契約保証金の免除に際して、貴市財務規則第 117 条第 3 項において「契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき」とありますが、本案件については追加で契約実績の提出など契約保証金の免除申請を行えば、契約保証金は免除となる認識で宜しいでしょうか？	本業務において本市財務規則第 117 条第 3 項「契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。」は適用いたしません。（契約書（案）第 3 条のとおり取り扱うこととしております。）
21	(契約書) 1 頁 第 2 条	契約書に税込金額を記載することとなっておりますが、消費税の変動が生じた場合、変更契約締結の対象となりますでしょうか？	契約変更の対象となります。
22	(仕様書) 2 頁 5	落札後に天災や国際情勢の影響など受注者の不可抗力による事由の影響により、機器の納期遅れ、作業者の待機等、また政府による緊急事態宣言等があった場合、工事期間の延長等の協議には応じて頂けるとのことですが、ペナルティは発生しますでしょうか？	ペナルティの有無も含め協議事項となります。
23	(仕様書)	現地調査の結果、予定数量に増減があった場合や仕様変更などが生じた場合、契約変更の協議対象となりますでしょうか？	お見込みのとおりです。
24	(仕様書)	落札後の調査によって、入札前ワークスルーや仕様書及び添付されている各種資料から事前に読み取ることが出来ない施工困難箇所などが発見された場合、金額等の変更を協議の対象としていただけますか？	協議の対象といたします。
25	(仕様書)	LED照明器具ではなく、既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではないと考えております。LED照明器具が要因ではないと原因が特定された場合、交換や保守等の費用負担は貴市との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	(仕様書)	落札後の調査の結果、ワークスルーや仕様書、質疑回答からは予見することが不可能な事象が発覚した場合、落札後に辞退することは可能でしょうか？またそのような場合、落札後に辞退した場合はペナルティが発生しますでしょうか？	質問 24 も含めた協議となります。
27	(仕様書)	既存灯具は第三者の所有物ではなく、貴市所有の設備との認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
28	(仕様書)	契約期間中に施設の統廃合や建物を取り壊す計画はありますか？でしょうか？また、統廃合や解体することになった場合、当該物件の対応や残金の精算、また物件移設費用の負担は貴市にて負担して頂く認識で宜しいでしょうか？	現在のところ統廃合の予定はございません。仮に統廃合や解体する場合にかかる費用については本市で負担いたします。
29	(仕様書) 2 頁 5	更新期間内に逐次更新の上り渡しを完了した施設から、運用を開始するものと考えてよろしいでしょうか。また期間内より早く更新を完了してもよろしいでしょうか。	期間内より早く更新を完了することは可能となりますが工事が完了した時点で運用を開始いたします。このことによるリース期間の始期日の変更はございません。
30	(仕様書) 2 頁 7－（5）	市内業者への委託は何次下請けなどの制約は無いものと考えてよろしいでしょうか。また委託金額にも制約は無いものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

31	(仕様書) 5頁 11ー(13)	盤類の床や壁への取付けアンカーボルト工事のアスベスト対策は乙の負担と考えてよろしいでしょうか。	アスベスト対策は協議のうえ本市が負担いたします。
32	(仕様書) 5頁 11ー(13)	中鴻池において、高天井内の昇降装置等更新に伴い高天井部に1m×2mの開口工事(工事後は金属パネルでカバー)を想定していますが協議の対象と考え、開口天井材の含有検査、撤去の費用は甲の負担と考えてよろしいでしょうか。	アスベストが含まれている場合は本市が負担いたします。
33	(仕様書) 6頁 13ー(3)	点灯確認の範囲には機器の動作確認を行い、故障を確認するものと考えてよろしいでしょうか。また、高所の確認は足場を要しない目視での確認と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
34	(舞台照明機器リスト) 近江堂RC多目的ホール	①LED500形 配線ダクト用スポットライト6台は配線ダクト2列に各3台(カラーフィルターは赤色・緑色・青色装着)と考えてよろしいでしょうか。点滅スイッチは既設2回路(2回路予備)を利用し配線ダクトごとに点滅するものと考えてよろしいでしょうか。(※使用する時は可動間仕切りで後方の意部を覆って背景とし、カラー照明演出を行う。)	お見込みのとおりです。
35	(舞台照明機器リスト) 近江堂RC多目的ホール	②点滅のため安定化ボックス位相調光配線ダクト用は不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
36	(音響設備機器リスト)	①更新の音響設備は既設音響設備と切り離した別設備として使用すると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
37	(音響設備機器リスト) パターンBについて	①パワーアンプ・プレーヤ・ミキサー・プロセッサー・ワイヤレスチューナー・Bluetoothユニット等は簡易ラック組込みとし、布施駅前には舞台下手袖に、近江堂は既設操作ワゴン横に設置するものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
38	(音響設備機器リスト) パターンBについて	②コンパクトアレイスピーカとサブウーファーは舞台床にスタッキング(専用金具付)と考えてよろしいでしょうか。(次頁図参考) 	お見込みのとおりです。
39	(音響設備機器リスト) パターンBについて	③アンプ・(4ch)より上手下手の各コンパクトアレイスピーカとサブウーファーへの接続で4ch使います。予備chは有りませんのでスタンド付ボックススピーカの用途、接続先をお教え願います。	機器リストを修正しております。
40	(音響設備機器リスト) パターンBについて	④想定したスピーカまでの延長ケーブル類は見込むと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
41	(音響設備機器リスト) パターンBについて	⑤ワイヤレスマイク4本とありますのでワイヤレスチューナーユニット3台を4台に変更してよろしいでしょうか。	機器リストを修正しております。
42	(音響設備機器リスト) パターンBについて	⑥ワイヤレスアンテナの配線は新設とし、一部は配線方法を考慮して天井取付としてもよろしいでしょうか。	問題ございません。
43	(音響設備機器リスト) パターンBについて	⑦ワイヤレスアンテナ用接続プレートは簡易ラック近くに設けると考えてよろしいでしょうか。	施設の状況により設置場所を決定してください。
44	(音響設備機器リスト) パターンBについて	⑧Bluetoothユニットは本システムに対応できませんので不要と考えてよろしいでしょうか。ただしCD/メモリープレーヤはBluetoothに対応できます。	機器リストを修正しております。
45	(映像設備機器リスト・布施駅前)	①液晶プロジェクターは調整室既設機器の更新と考え、既設スクリーン(200インチ)への投射距離に対応するズームレンズの付属と対応した機種(PT-MZ782J 7,500lm)に変更してよろしいでしょうか。	機器リストを修正しております。
46	(映像設備機器リスト・布施駅前)	②映像信号は、送信機経由で舞台袖に新設したモジュラージャックから新設LAN配線でプロジェクターへ送るものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
47	(映像設備機器リスト・布施駅前)	③音声信号は、送信機経由で舞台袖に設けた音響簡易ラックへ送るものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
48	(その他) 配線について	新設以外は既設(配線・配管・ケーブルラック等)の再利用と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
49	(契約書)	本件は長期継続契約・債務負担行為のどちらでしょうか。	債務負担行為となります。
50	(契約書) 第11条2項	発注者に起因する契約解除が生じた場合、本約款のとおり受注者に損失補填して頂ける認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
51	(業務実績書)	契約内容によっては複数施設を一括して契約している事例も想定されますが、建物名称についてはその中の一部または代表的な建物名称のみを記載すれば宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
52	(業務実績書)	施設の概要について、床面積などが不明な場合は空欄(またはハイフン)でも宜しいでしょうか。	問題ございません。
53	(実施要領) 3頁 6	入札参加資格申請時の提出資料のうち、製品カタログについては主要な機器のみでよろしいでしょうか。特注品などが含まれる場合はメーカーホームページで品番を入力しても出てこないものがあります。	主要な機器のみで問題ございません。
54	仕様書7頁(5)	市内業者とは作業量の大小にかかわらず何らかの形で関与していればよいでしょうか。	質問2のとおりです。
55	仕様書9頁(3)	機器については舞台照明機器リストを参照とするが、弊社製品での同等品で積算してよろしいでしょうか。一部の調光卓にシーンボタンやLEDカラー制御機能(ボタン・ボリューム)がスペックとして含まれている製品は、弊社相当では多少オーバースペックになるものもあります。また、システムの状態に合わせてコンセントボックスやケーブル等の数量を増減してよいでしょうか。	お見込みのとおりです。
56	仕様書13頁(2)	リース期間中はLED調光盤や調光操作盤の5年目・10年目の定期交換部品を保守点検に含むことはできるが、突発的な故障・修理対応を無償で行うことは故障の内容や金額が様々のため対応が困難であり、点検年1回と定期交換部品の内容でよいでしょうか。代替機は修理期間中貸出検討可能。	質問15のとおりです。
57	現場全体について	機器リストだけでは撤去する箇所と更新する箇所がわかりにくいため、簡易的で結構なので、各館の更新する箇所(そのうち何を設置するのかも記載)と撤去する箇所を図で示していただけますでしょうか。	別紙①のとおりです。
58	現場全体について	天井が狭い等により、既設物の撤去が困難の際は残置でよいでしょうか。(施工レベルで調整は検討)	機材の分解をしても撤去できない場合は残置といたします。
59	現場全体について	既設ダウンライトが昇降式のもの、LED化の際は天井固定になってもよいでしょうか。昇降装置は既設残置を希望。	天井固定に変更の場合は既存昇降装置は撤去対象といたします。

60	四条リージョンについて	機器リストにある500形LED平凸スポット×6台とパイプ吊下ライトLED550形×4台の取付位置はどこでしょうか。質問5 7と合わせて回答下さい。	別紙①のとおりです。
61	四条リージョンについて	既設スポットライトの塗装色が銀色ですが、更新する器具は標準色(黒色)でよろしいでしょうか。	問題ございません。
62	四条リージョンについて	ピンスポットライト用コンセントが現場に見当たりません。専用のコンセントを新規でつける際は新たに配線を引く必要がありますが、通常の平行コンセントが各所にあり使用できます。(会館の方もそれで運用されているようです)。明確に更新箇所がない場合は機器リストから削除し、既設平行コンセント対応でよろしいでしょうか。	問題ございません。
63	中鴻池リージョンについて	ピンスポットライト用コンセントが現場に見当たりません。専用のコンセントを新規でつける際は新たに配線を引く必要がありますが、通常の平行コンセントが各所にあり使用できます。(会館の方もそれで運用されているようです)。明確に更新箇所がない場合は機器リストから削除し、既設平行コンセント対応でよろしいでしょうか。	問題ございません。
64	近江堂リージョンについて	多目的ホールに「安定化ボックス 位相調光配線ダクト用」とあるが、既設の分電盤はブレーカーのみであり、調光器を設置できるスペースがなく、既設もスイッチのON・OFFのみであり、既設と同じ直点灯のシステムで更新してよいか。	お見込みのとおりです。
65	映像について	機器リスト内にあるLAN (Cat 5) 配線とLAN配線が分かれている理由は何なのでしょうか。また、配線が必要な場所を図示いただくことは可能でしょうか。	別紙②のとおりです。
66	映像について	プロジェクター設置が金具(吊下げ)から天井吊下げと推測いたしますが設置場所へアクセスするための足場やスライダを現地でお借りすることは可能でしょうか。	調整室内既存架台への設置となりますので必要ありません。
67	音響について	パターンBの機器リストに木製ワゴンやワイヤレス受信機、パワーディストリビューターが不足しているように思います。また、スピーカーもサブウーファーと思われる機器が2機種(Q-FB-155BCAとCR-15B) ありますがあわせてご確認いただけないでしょうか。	機器リストを修正しております。
68	音響について	CDプレーヤー、CDユニットが機器構成に含まれますが、数年以内に市場から無くなることが予想されますがこちらについては修理、交換は可能な範囲でとの認識でよろしいでしょうか。	後継機及び修理パーツがない場合は、協議のうえCDプレーヤー、CDユニットの修理が不要となる場合がございます。
69	共通	リース期間中にメーカー修理耐用が終了となり、パーツ供給が不可となる可能性がありますその場合は別途協議でよろしいでしょうか。	協議の対象といたします。
70	P6 仕様書13 (5)	動産総合保険の保険証券の写しですが、保険会社の引き受けが1年ごととなる場合、毎年のご提出とさせていただきますでしょうか。	問題ございません。
71	P6 仕様書13 (5)	13 (5) 保険証券の写しに代わり、保険会社発行の証明書のご提出とさせていただきますでしょうか。	問題ございません。
72	P4 入札実施要領14契約保証金について	契約保証金免除手続きに関して、財務規則第117条の第1号(履行保証保険の加入)の記載がございます。契約保証金の納付に代え、履行保証保険による手続きも検討しております。保険会社事由より、契約期間通期の保険付保が難しい場合、契約時の履行保証保険期間は最長期間(7年等)とさせて頂き、最長期間経過ごとに、再度、保険付保が可能な最長の付保期間にて保険付保し、期間毎に、保険証券を提出についてご了承頂きますでしょうか。(例: 保険付保期間: 84か月・30か月)	問題ございません。
73	契約書第4条 (リース料の請求及び支払い)	第4条 ご入金スケジュールによって、賃貸借料(応札額)が変わりますので、お支払いスケジュールについて具体的に明示いただけますでしょうか。以下の解釈でよろしいでしょうか。(例) ・令和8年10月1日～令和9年3月31日…令和9年4月30日支払 ・令和9年4月1日～令和10年3月31日…令和10年4月30日支払 ・令和10年4月1日～令和11年3月31日…令和11年4月30日支払 …(省略) ・最終回 令和17年4月1日～令和18年3月31日…令和18年4月30日支払	お見込みのとおりです。
74	入札書に記載する金額	入札書に記載する金額は、総額か月額どちらになりますでしょうか。また、税抜きでしょうか、税込みでしょうか。	総額(税込)になります。
75	契約方法	債務負担行為のご契約となりますでしょうか。	債務負担行為となります。